

Transmisor Digital de Caudal Màsico CFT50

- En los medidores convencionales se usa una señal analógica, para mantener la operación del tubo medidor. - las señales de excitación deben tener una correcta frecuencia y fase, con la corriente de excitación seleccionada, para mantener la oscilación con la amplitud deseada-.
- El CTF50 utiliza una señal digital sintetizada, esto proporciona:
 - Un control preciso de la onda de excitación
 - Una mejor adaptación a las condiciones variables del proceso
 - Evita el cese de la medida, causado por presencia de gas o aire, tubo vacío, etc

Velocidad de Respuesta:

- Los Transmisores analógicos tiene una respuesta lenta (10 a 30 seg.)
- El CFT50 usa un sofisticado algoritmo de control no-lineal y su tiempo de respuesta puede ser de 2 a 5 seg.

Filtrado

- Elimina los componentes indeseados de alta frecuencia de los datos del sensor

Cálculo de frecuencia y diferencia de fase

- Usa técnicas de Fourier para eliminar los armónicos más altos

Técnicas de Corrección

- Compensación de otras fuentes de ruido

Otras Mejoras:

- Mejora de las prestaciones en términos de repetibilidad, precisión, y respuesta dinámica
 - Precisión en la medida
 - Control del tubo durante el arranque (20 seg. típicos, reducidos a 5 seg.)
 - Menor amplitud de operación con la correspondiente reducción del consumo de energía
 - Eliminación del cese de medida durante fracción gaseosa.
 - Cargas empezando con tubo vacío.
 - Permite medidas desde todo líquido a todo gas sin interrupciones.
 - Mayor estabilidad del cero.

Beneficios del uso del Transmisor CFT50

- Medida precisa y directa de la Masa, Densidad y Temperatura y otras indirectas de Volumen, Concentración, Sólidos, % Sólidos, Grados Brix y Baumé.
- Capacidad de empezar a medir con tubo vacío
- Habilidad para medir líquido, con cambio a gas y luego vuelta a líquido, sin interrupción.
- Medida de fluidos con aire o gas atrapados
- Menor tiempo de respuesta
- Sin variación del cero a tubo vacío.